



大连检验检测认证集团
DITCG



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-864186

(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：RDB7H-63

检测机构：大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



安全型式试验报告

样品名称：小型断路器 型号规格：RDB7H-63 商标：/ 样品数量：20台 样品来源：生产企业送样 收样日期：2021.12.22 完成日期：2021.12.28	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555号
--	--

试验结论：依据 GB/T10963.1-2020 检验合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：RDB7H-63

额定工作电压 (Ue)：AC230V (1P)、AC400V (2P、3P、4P)；

额定绝缘电压 (Ui)：400V；额定冲击耐受电压 (Uimp)：4kV；


额定电流 (In)：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；


瞬时脱扣类型：C型、D型；运行短路能力 (Ics)：6000A (D型)、7500A (C型)；

额定短路能力 (Icn)：6000A (D型)、10000A (C型)；

单极额定接通和分断能力 (Icn1)：6000A (D型)、10000A (C型)；极数：1P、2P、3P、4P。

主检：李玉亮 签名： 日期：2021.12.28

审核：高云 签名： 日期：2021.12.29

签发：崔绍景 签名： 日期：2021.12.29


 大连产品质量检验检测研究院有限
 公司
 (国家低压成套电控设备质量检验
 检测中心)用章
 2021年12月29日

- | | |
|----|--|
| 备注 | 1) 该申请为变更申请，具体变更情况见附表1；
2) 原型式报告编号：C-06801-1C153147；
出具原型式报告检测单位：浙江省机电产品质量检测所；
3) 原变更报告编号：C-06801-1C180713；
出具原变更报告检测单位：浙江省机电产品质量检测所；
4) 原证书编号：CQC2016010307872917；
5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。 |
|----|--|