



160000122531



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2162

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：



申请编号：V2021CQC107502-786735

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDB8A-125

检测机构：温州海关综合技术服务中心  
国家低压电器检测重点实验室



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDB8A-125 商 标: / 样品数量: 27 台 样品来源: 送样  收样日期: 2021-07-01 完成日期: 2021-10-28	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园)  生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园)  生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB8A-125; Uimp: 6kV; Ui: 690V; In: 80A、100A、125A Ue: AC220V/230V/240V(1P)、AC380V/400V/415V(2P), DC60V/110V(1P 外形)、DC125V/220V(2P 外形) 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 选择性类别: A 类; 极数: AC: 1P、2P (所有极均为保护极), DC: 1P 外形、2P 外形; 适用于隔离用; 直流接线图见 P6 页。	
主检:  日期: 2021.10.28	
审核:  日期: 2021.10.28	
签发:  日期: 2021.10.28	
备注	试品编号: AC: # 1、# 9: 1P/125A; # 2、# 4、# 6、# 10、# 12: 2P/125A; # 3、# 7: 2P/100A; # 5、# 8: 2P/80A; # 11: 绝缘件 DC: # 13、# 17、# 21、# 27: 2P/125A; # 14、# 22: 2P/100A; # 15、# 19、# 24: 1P/125A; # 16、# 25: 1P/100A; # 18、# 23: 2P/80A; # 20、# 26: 1P/80A;