



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2162

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-786734

产品名称：小型断路器

型 号：RDB8A-63

检测机构：温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室



样品名称：小型断路器 型号：RDB8A-63 商 标：/ 样品数量：139 台 样品来源：送样 收样日期：2021-07-02 完成日期：2021-09-15	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	---

试验结论：依据 GB/T 10963.1-2020、GB/T 10963.2-2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDB8A-63

Ui: 500V; Uimp: 4kV; 50Hz;

Ue: AC220V/230V/240V (1P)、AC380V/400V/415V (2P),  
 DC110V (1P 外形)、DC110V/220V (2P 外形);

In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;


瞬时脱扣类型：B 型、C 型; Icn=Ics=6000A;

极数：AC: 1P、2P（所有极均为保护极），DC: 1P 外形、2P 外形。

直流接线图见 P4 页。

主检：  日期：2021-09-15

审核：  日期：2021-09-15

签发：  日期：2021-09-15



备注	试品编号： A1-1 (1P/C63) A1-2 (2P/C63) A2-1~3 (1P/C63) A2-4~6 (2P/C63) B-1~3 (1P/C63) B-4~6 (2P/C63) B-7~9 (1P/B63) B-10~12 (2P/B63) C1-1~3 (1P/C63) C1-4~6 (2P/C63) C2-1~3 (1P/C63) C2-4~5 (2P/C63) C1-7~9 (1P/C63) C1-10~12 (2P/C63)	C3-1~3 (1P/C63) C3-4~6 (2P/C63) D-1~3 (1P/C63) D-4~6 (2P/C63) D-7~9 (1P/C63) D-10~12 (2P/C63) D0-1~12 (1P/C1~C50) D0-13~24 (1P/B1~B50) D0-25~27 (1P/B63) D0-28~30 (2P/B63) D0-31~42 (1P/C1~C50) D0-43~54 (1P/B1~B50) D0-55~57 (1P/B63) D0-58~60 (2P/B63)	E1-1~3 (1P/C1) E1-4~6 (1P/C63) E1-7~9 (2P/C1) E1-10~12 (2P/C63) E1-13~15 (1P/C1) E1-16~18 (1P/C63) E1-19~21 (2P/C1) E1-22~24 (2P/C63)
----	---	---	--