



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1037

210020349171

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-871380

产品名称: 切换电容器接触器

型 号: RDC19-43/20,RDC19-43/02,RDC19-43/11

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心  
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



<p>样品名称：切换电容器接触器</p> <p>型号：RDC19-43/20, RDC19-43/02, RDC19-43/11</p> <p>商 标： /</p> <p>样品数量：4 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2021-12-24</p> <p>完成日期：2022-01-19</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商)：人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：RDC19-43/20,RDC19-43/02,RDC19-43/11；  
 额定冲击耐受电压 (Uimp)：8kV；额定绝缘电压 (Ui)：660V；  
 约定发热电流 (Ith)：43A；  
 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie)：AC230V(220V)/AC400V(380V)/29A；  
 使用类别：AC-6b；  
 额定控制电源电压和频率 (Us)：AC36V、AC110V、AC220V、AC380V，50Hz；  
 极数：3P；  
 配用的辅助触头：  
 常开常闭的情况和数量：2 对 (2NO 或 1NO1NC 或 2NC)；Ui：380V；  
 约定发热电流 (Ith)：10A；  
 使用类别：AC-15：Ue/Ie：380V/0.95A；DC-13：Ue/Ie：220V/0.15A。

主检：唐璐怡	签名： 	日期：2022-1-19	
审核：季英瑞	签名： 	日期：2022-1-19	
签发：丁志东	签名： 	日期：2022-1-19	
备注：变更信息详见附件表 1			 <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2022年1月19日</p> <p>检验检测专用章</p>