



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：V2021CQC107502-823133
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：RDC7-205、205N、250、250N、300、300N

检测机构：福建省产品质量检验研究院






样品名称: 交流接触器 型号: RDC7-205 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-25 完成日期: 2021-08-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC7-205、205N、250、250N、300、300N ; Uimp:8kV;Ui:690V; Ith:300A;
 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; Ue:AC(220V/230V)/ (380V/400V)/ (660V/690V);
 Iq: 50kA; Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P;
 RDC7-205: Ie: 205A/205A/170A(AC-2、AC-3), 178A/103A/60A(AC-4),
 RDC7-205N: 178A/103A/60A(AC-4), 使用类别: AC-4;
 RDC7-250: 250A/250A/250A(AC-2、AC-3), 216A/125A/72A(AC-4),
 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;
 RDC7-250N: 216A/125A/72A(AC-4), 使用类别: AC-4;
 RDC7-300: 300A/300A/250A(AC-2、AC-3), 250A/150A/87A(AC-4),
 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;
 RDC7-300N: 250A/150A/87A(AC-4), 使用类别: AC-4;
 配用的辅助触头 : 2NO2NC; Ith:10A ;
 AC-15:(220/230)V/1.64A、(380/400)V/0.95A ;
 DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A

主检: 	日期: 2021-08-02
审核: 	日期: 2021-08-16
签发: 	日期: 2021-08-19



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ777(A2018CCC0304-2876854);
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号: CQC2014010304673429;
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。