



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：V2021CQC107502-823135
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：RDC7-630、630N、800、800N

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: RDC7-630/22 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-25 完成日期: 2021-08-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC7-630、630N、800、800N; Uimp:8kV; Ui:690V;
 使用类别:AC-2、AC-3, AC-4; Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/(660/690)V;
 Iq:50kA; Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P;
 RDC7-630: Ith:630A; Ie:630A/630A/500A(AC-2、AC-3),
 570A/315A/182A(AC-4); 使用类别:AC-2、AC-3, AC-4;
 RDC7-630N: Ith:630A; Ie:570A/315A/182A(AC-4); 使用类别:AC-4;
 RDC7-800: Ith:800A; Ie:800A/800A/500A(AC-2、AC-3),
 570A/400A/231A(AC-4); 使用类别:AC-2、AC-3, AC-4;
 RDC7-800N: Ith:800A; Ie:570A/400A/231A(AC-4); 使用类别:AC-4;
 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith:10A;
 AC-15:(220/230)V/1.64A、(380/400)V/0.95A; DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A

主检: 阮圣杰	日期: 2021-08-02
审核: 何晓芳	日期: 2021-08-16
签发: 阮圣杰	日期: 2021-08-19



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

- 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ779(A2018CCC0304-2876856);
- 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 原证书编号: CQC2014010304721908;
- 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。