



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2024CQC107502-1164952

产品名称：控制与保护开关电器

型号：RDCPS 45





检测机构：福建省产品质量检验研究院



产品名称：控制与保护开关电 型 号：RDCPS-45 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2024-02-27 完成日期：2024-03-05	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.9—2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 RDCPS-45；Ui:690V；Ue:AC400V；Ith=le: 1A, 3A, 6A, 10A, 16A, 25A, 32A, 40A, 45A；使用类别:AC-44；Ics:12kA；3P

主检： 	日期：2024-03-05	 福建省产品质量检验研究院 2024年3月6日
审核： 	日期：2024-03-06	
签发： 	日期：2024-03-06	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号变更	RDCPS(KBO)-45	RDCPS-45

2.最近一次原认可报告编号：02501-13DQ250；
 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
 4.原证书编号：CQC2014010309687367；
 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。