



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：




申请编号： V2023CQC107502-1121484
(任务编号)

产品名称： 双电源自动转换开关

型 号： RDH5DS-630、RDH5DS-400

检测机构： 大连产品质量检验检测研究院有限公司
Dalian Product Quality Inspection and Testing Insitute Co.,Ltd
(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)
(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



<p>样品名称：双电源自动转换开关 型 号：RDH5DS-630、RDH5DS-400 商 标：/ 样品数量：10 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023.10.31 完成日期：2023.12.11</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDH5DS-630、RDH5DS-400</p> <p>额定绝缘电压(Ui)：800V； 控制回路额定绝缘电压(Ui)：250V； 额定冲击耐受电压(Uimp)：12kV； 控制回路冲击耐受电压(Uimp)：4kV； 约定发热电流(Ith)：630A、400A； 额定工作电压(Ue)：AC400V； 额定工作电流(Ie)：630:400A、500A、630A;400A:225A、250A、315A、350A、400A； 使用类别：AC-33iB； 额定短路接通能力(Icm)(峰值)：25.2kA； 额定短时耐受电流(Icw)：12.6kA/60ms； 电器级别：PC 级； 转换方式：ATSE； 极数：3P、4P。</p>	
<p>主检：刘振超 签名： 日期：2023.12.11</p>	<p>大连产品质量检验检测研究院 有限公司 (国家低压成套电控设备质量 检验检测中心) (检测机构名称、盖章) 2023 年 12 月 12 日</p>
<p>审核：高 云 签名： 日期：2023.12.12</p>	
<p>签发：崔绍景 签名： 日期：2023.12.12</p>	
<p>备注：</p>	