



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-821362
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: RDL20-160/4300

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 漏电断路器 型 号: RDL20-160/4300 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-25 完成日期: 2022-03-17</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDL20-160/4300
 Uimp:6kV; Ui:380V; Ue: AC380V;
 In: 80A,100A,125A,140A,160A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 Ics:12kA; Icu:12kA; IΔn:100mA,200mA,300mA /AC 型;
 漏电脱扣器的类型:电子式;
 IΔm:3kA;选择性类别:A 类;
 极数: 3P+N(3 个保护极,N 极常通);
 不具有隔离功能;

主检: 王 炜 签名:  日期: 2022-03-23

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2022-03-23

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-23



(检测机构名称、盖章)
 2022年3月23日

备注:

- 1.变更情况: 见附页
- 2.原 CQC 认可报告编号: C-040-09B4709-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CQC 证书编号: CQC2002010307013315;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。