



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1115981

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM1EL-250L、RDM1EL-250M

RDM1EL-250H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



附页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品型号变更	RDM1EL-250L、RDM1EL-250M	RDM1EL-250L、RDM1EL-250M、 RDM1EL-250H
2	额定绝缘电压 U_i 变更	800V	1000V
3	额定电流 I_n 变更	250A (100A~250A 连续可调)	250A (100A~250A 连续可调), 125A (32A~125A 连续可调)
4	额定运行短路分断能力 I_{cs} 变更	25kA (L型), 35kA (M型)	25kA (L型), 36kA (M型), 50kA (H型)
5	额定极限短路分断能力 I_{cu} 变更	35kA (L型), 50kA (M型)	35kA (L型), 50kA (M型), 85kA (H型)
6	过电流脱扣特性长延时电流设定变更	I_n : 250A (I_R : 100~250A) 连续可调	I_n : 250A (I_R : 100~250A) 连续可调 I_n: 125A (I_R: 32~125A) 连续可调
7	系列的描述变更	详见报告 Z-14201-DC211428 3.2 系列的描述	详见报告 02402-23119Y22323-S 3.2 系列的描述
8	型号的解释变更	详见报告 Z-14201-DC211428 3.3 型号的解释	详见报告 02402-23119Y22323-S 3.3 型号的解释
9	外壳供应商更名	温州市君正电器有限公司 乐清市鹏鑫电器厂 乐清市宏兴塑胶配件厂	温州市君正电器有限公司 乐清市鹏鑫电器厂 (普通合伙) 乐清市宏兴塑胶配件厂
10	铁芯供应商更名	乐清市兴港接插件厂 (普通合伙) 乐清市正大软磁合金有限公司 乐清市东海磁环厂	乐清市兴港接插件厂 (普通合伙) 乐清市正大软磁合金有限公司 乐清市东海磁环有限公司
产品认证情况:			
原 CQC 证书编号	CQC21107290480		
原报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告 编号	02401-2011920119-S
	中检质技检验检测科学研究院有限公司		Z-14201-DC211428
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			