



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-866730  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-800F,RDM5E-800M,RDM5E-800H

检测机构: 苏州电器科学



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: RDM5E-800F,RDM5E-800M, RDM5E-800H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-11-24</p> <p>完成日期: 2021-12-05</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5E-800F,RDM5E-800M,RDM5E-800H

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC400V/690V;

In:630A(I<sub>R</sub>=250A~630A 可调),800A(I<sub>R</sub>=315A~800A 可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:AC400V:F 型 50kA,M 型:50kA;H 型:65kA;AC690V:15kA (F,M,H 型);

Icu:AC400V:F 型 50kA,M 型:75kA;H 型:100kA;AC690V:20kA (F,M,H 型);

Icw:10kA/1s;

选择性类别:B 类;




极数:3P,4P;适用于隔离;

配用的辅助触头:2NO2NC,Ith:3A;

Ui:400V;Uimp:4kV;

AC-15 Ue/Ie:AC400V/0.4A;

DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 朱文华	签名: 	日期: 2021-12-22
审核: 任 翔	签名: 	日期: 2021-12-22
签发: 韩美丽	签名: 	日期: 2021-12-22



备注:

- 1.变更情况: 见附页 1
- 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-19B0555-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CQC 证书编号: CQC2018010307037769;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。