



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：V2023CQC107502-1093669

(任务编号)


产品名称：隔离器

型 号：RDT8-63PV

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



<p>产品名称：隔离器 型号：RDT8-63PV 数量：6 台 收样日期：2023 年 08 月 14 日 完成日期：2023 年 10 月 20 日 样品来源：送样</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论：合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDT8-63PV Ue: DC1500V; Ui: DC1500V; Uimp: 8kV; Ie: 63A; Ith: 63A; Iq: 20kA; 使用类别：DC-PV0; 极数：1P</p>	
<p>签发人：张春香 签名： 签发日期：2023 年 10 月 20 日</p>	
<p>备注</p>	<p>/</p>

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	06301-23自认检149-1093669
首页	√	1	06301-23自认检149-1093669
报告的组成	√	1	06301-23自认检149-1093669
安全型式试验报告	√	27	06301-23自认检149-1093669
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/





本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1093669 (任务编号) 样品名称: 隔离器 型号规格: RDT8-63PV 商标: / 样品数量: 6 台 样品生产序号: / 收样日期: 2023 年 08 月 14 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDT8-63PV Ue: DC1500V; Ui: DC1500V; Uimp: 8kV; Ie: 63A; Ith: 63A; Iq: 20kA; 使用类别: DC-PV0; 极数: 1P	
主检: 王玉华 签名:  日期: 2023-10-16	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称, 盖章)  2023 年 10 月 30 日
审核: 王静 签名:  日期: 2023-10-19	
签发: 张春香 签名:  日期: 2023-10-20	
备注 /	