



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2022CQC107502-973445
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-1600

检测机构：福建省产品质量检验研究院




样品名称：万能式断路器 型号：RDW5-1600S 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2022-08-19 完成日期：2022-09-05	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
--	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDW5-1600; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型：电子式;
 S 型: AC400V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s; AC690V: Ics: 36kA, Icu: 36kA, Icw: 36kA/1s;
 H 型: AC400V: Ics: 55kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s; AC690V: Ics: 42kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s;
 选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz
 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

主检：张崇军	日期：2022-09-05	 福建省产品质量检验研究院 2022年9月6日
审核：何仁序	日期：2022-09-06	
签发：严平	日期：2022-09-06	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力代号(常规产品)	N	S

- 2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ2636;
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号：CQC2015010307833684;
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。