



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2022CQC107502-973441
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-6300

检测机构：福建省产品质量检验研究院







样品名称：万能式断路器 型号：RDW5-6300S 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2022-08-19 完成日期：2022-09-05	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
--	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDW5-6300; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 4000A, 5000A, 6300A;
 过电流脱扣器类型：电子式;
 S 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 120kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 75kA, Icu: 85kA, Icw: 75kA/1s;
 H 型: AC400V: Ics: 135kA, Icu: 135kA, Icw: 135kA/1s; AC690V: Ics: 120kA, Icu: 120kA, Icw: 120kA/1s;
 选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz
 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

主检: 	日期: 2022-09-05	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2022年(9)月5日
审核: 	日期: 2022-09-06	
签发: 	日期: 2022-09-06	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力代号(常规产品)	N	S

2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ2639;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号：CQC2016010307870466;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。