



210021349218



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850037

(任务编号)

产品名称: 自耦减压起动箱

型 号: XJ01-100 (kW), XJ01-115 (kW)

检测机构: 天津天传电

设备有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

<p>申请编号：V2021CQC107502-850037 (任务编号)</p> <p>样品名称：自耦减压起动箱</p> <p>型号规格：XJ01-100(kW),XJ01-115(kW),</p> <p>样品数量：1</p> <p>样品生产序号：/</p> <p>收样日期：2021 年 09 月 13 日</p> <p>样品来源：送样</p> <p>抽样通知书编号：/</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园）</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园）</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验依据标准：GB/T 14048.4-2020 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：





XJ01-100(kW),XJ01-115(kW)

Ui：690V；

XJ01-100(kW)：Ue：AC380V；Ie：190A；

XJ01-115(kW)：Ue：AC380V；Ie：218A；

脱扣级别：10A；外壳防护等级：IP10；极数：3P。

主检：王玉华	签名： 	日期：2022-03-10	 <p>天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022年03月23日 检验检测专用章</p>
审核：王静	签名： 	日期：2022-03-23	
签发：张春香	签名： 	日期：2022-03-23	

备注	该申请为变更申请，变更项目表详见附页。
----	---------------------