



161100110161



(2016)质监监字0461号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493744

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQ6-125/2P、RDQ6-125/3P

RDQ6-125/4P

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2016CCC0305-2493744

样品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQ6-125/2P

RDQ6-125/3P

RDQ6-125/4P

商 标: /

数 量: 5台

样品来源: 生产企业送样

收样日期: 2017年02月08日

完成日期: 2017年05月08日

委 托 人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生 产 者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQ6-125/2P、RDQ6-125/3P、RDQ6-125/4P

Ue: AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); Ui: 690V; Uimp: 8kV

Ith: 125A;

Ie: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

使用类别: AC-33B;

Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA;

Iq: 50kA;

转换方式: ATSE; 电器级别: PC级;

极数: 2P、3P、4P; 控制回路 Uimp: 4kV;

主检: 江林峰 签名: 日期: 2017-05-11

审核: 陆林林 签名: 日期: 2017-05-11

签发: 王国志 签名: 日期: 2017-05-11

(检测机构名称、盖章)
2017年05月11日

备注: 此次申请为变更申请, 具体变更情况详见附页