



No. LD0611027

No. L0440

(2005)量认(辽)字(0055)号

# 检验报告

概述与检验	1页
试品主要技术	2页
试品配用的主要元件技术参数	3页
1min工频电压试验	4页
1.2/50μs雷电冲击电压试验	5页
1min工频电压试验(带电) 断口试验	6页
委托单位: 人民电器集团有限公司	7页
回路电阻测量	8页
温升试验	9-10页
机械操作试验	11页
机械特性试验	12页
机械寿命试验	13页
短时耐受电流试验	14页
检验类别: 型式试验	14页
开断关合能力试验项目及技术参数	15页
试验方式1试验	16-20页
试验方式2试验	30-31页
试验方式3试验	32页
试验方式4a试验	33页
试验方式4b试验	34页
试验方式5试验	35页
被试样品铭牌	36页

委托单位: 人民电器集团有限公司

样品名称: FZW□-12/630-20

户外高压隔离真空负荷开关

检验类别: 型式试验

东北电力电器产品质量检测站

检验专用章

