



检测报告

报告编号: 17M1179-S

共 5 页 第 1 页

样品名称	电力变压器	规格型号	SSZ11-240000/220
		商 标	/
抽(送)样单序号	/	样品数量	1
抽(送)样地点	国家电器产品质量监督检验中心	样品基数	/
抽(送)样日期	2017-09-20	样品等级	/
到样日期	2017-09-20	原编号或 生产日期	2017019
检测完成日期	2017-12-17		
检测和判定依据	GB 24790-2009 《电力变压器能效限值及能效等级》		
检测项目	空载损耗、负载损耗		
检 测 结 论	<p>对江西人民输变电有限公司生产的SSZ11-240000/220型号电力变压器的空载损耗和负载损耗(75℃)两个项目进行检测,所检项目符合GB 24790-2009的相关要求,其能效等级为2级。</p> <p>(以下空白)</p>		



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 17M1179-S

检验(试验)报告 Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司
Client:

产品名称: 电力变压器
Name of Product:

产品型号: SSZ11-240000/220
Product Type:

检验类别: 委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责,未经实验室书面同意,不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

