

国家电器产品质量监督检验中心
检验报告

No: 15M0718-S

共 99 页 第 01 页

委托单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2015年09月10日
产品名称	电力变压器	产品型号	SSZ11-63000/110GY
生产单位地址	江西省南昌市小蓝工业园	原编号或生产日期	15S1781-1
检验日期	2015年09月29日至 2015年10月14日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验(含绕组热点温升计算) 套管电容及介质损耗因数($\tan \delta$) 测量 三相变压器零序阻抗测量 长时间空载试验 外绝缘空气间隙测量 空载电流谐波测量 频率响应测量 空载励磁特性测量 长时感应电压试验 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—2013 GB1094.2—2013 GB1094.3—2003 GB1094.5—2008 GB/T6451—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	电力变压器(型号:SSZ11-63000/110GY)例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、套管电容及介质损耗因数($\tan \delta$)测量、三相变压器零序阻抗测量、长时间空载试验、外绝缘空气间隙测量、空载电流谐波测量、频率响应测量、空载励磁特性测量、长时感应电压试验、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求,样品上述试验合格。		
备注	/		

批准: 李明智 审定: 邵文峰 校核: 刘永平 编制: 张永

SJJJ-YB001

(11)



2014002878Z



CNAS L1020



(2014)国认监认字(347)号



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 15M0718-S

检验(试验)报告
Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司
Client:

产品名称: 电力变压器
Name of Product:

产品型号: SSZ11-63000/110GY
Product Type:

检验类别: 委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意,
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

签发日期: 2015年12月30日
有效期五年 检验专用章