



2014002878Z



(2014)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

№ 17Q1727-S

检验 (试验) 报告

Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司
Client:

产品名称: 户内交流高压金属铠装移开式开关设备
Name of Product:

产品型号: KYN61-40.5/1250-31.5

Product Type:

检验类别: 型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号: 17Q1727-S

第4页 共19页

国家电器产品质量监督
检验中心

检验报告

KYN61-40.5/1250-31.5
户内交流高压金属铠装移开式
开关设备

检验结论

委托单位	江西人民输变电有限公司		
试品型号	KYN61-40.5/1250-31.5		
试品名称	户内交流高压金属铠装移开式开关设备		
制造单位	江西人民输变电有限公司		
实施的检验项目及检验结果	内部电弧试验[电缆室: IAC级 AFLR 12kV 31.5kA 80kA 峰值 0.5s]		合格
	[开关室: IAC级 AFLR 12kV 31.5kA 80kA 峰值 0.5s]		合格
	[母线室: IAC级 AFLR 12kV 31.5kA 80kA 峰值 0.5s]		合格
依据标准	GB 3906-2006 《3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 6.106		
检验结论	<p>经过对江西人民输变电有限公司生产的 KYN61-40.5/1250-31.5 户内交流高压金属铠装移开式开关设备的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。</p> <p>注: 本结论仅对送试样品负责。</p>		
编制: 张伟	校对: 周超阳	审核: 齐斌	批准: 曹尼
日期: 2017-09-13	日期: 2017-09-13	日期: 2017-09-13	日期: 2017-09-13