



170008222878



(2017)国认监认字(1347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No. 19Q2367-S

检验 (试验) 报告 Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司
Client:

产品名称: 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备
Name of Product:

产品型号: RDS15-12(C)/T630-20
Product Type:

检验类别: 型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号: 19Q2367-S

第 4 页 共 23 页

国家电器产品质量监督 检验中心	检验报告	RDS15-12(C)/T630-20 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备
检 验 结 论		
委托单位	江西人民输变电有限公司	
试品型号	RDS15-12(C)/T630-20	
试品名称	全绝缘全密封金属封闭环网开关设备	
制造单位	江西人民输变电有限公司	
实施的检验项目及 检验结果	内部电弧试验 [电缆室: IAC 级 AFLR 12kV 20kA 50kA 峰值 1s]	合格
	[气室: IAC 级 AFLR 12kV 20kA 50kA 峰值 1s]	合格
依据标准	GB/T 3906-2006 《3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 6.106	
检验结论	<p>经过对江西人民输变电有限公司生产的 RDS15-12(C)/T630-20 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。</p> <p>注: 本结论仅对送试样品负责。</p>	
编制: 付丽	校对: 陈晨	审核: 陈晨
日期: 2019-07-04	日期: 2019-07-04	日期: 2019-07-04

SJJJ-GT004