

产品监试证明

2009年8月20日至9月10日,江西人民输变电股份有限公司委托本院就下述产品进行现场监试:

产品名称:	三相有载调压电力变压器	
产品型号:	SZ10-31500/220	
出产序号:	09S0031-1	
额定容量:	31500	KVA
额定电压:	220±8×1.25%/10.5	KV
额定电流:	82.7/1732.1	A
联结组标号:	YNd11	
相数:	3	相
冷却方式:	ONAN	
额定频率:	50	Hz
设备种类:	户外式	

变压器监试项目经检验符合现行国家标准 GB1094.1~2-1996、GB1094.3-2003、GB1094.4-2005 规定的技术要求,监试结果合格。

监试项目及结果参见附页。

监试单位(盖章):



2009年12月1日