



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010301414990

委托人名称、地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市小蓝工业园

生产者(制造商)名称、地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市小蓝工业园

生产企业名称、地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)

RMJ-01 In=569A~82A, Icw=15kA; Ue=380V, Ui=660V; 420kvar~60kvar; 单相、三相结合补偿; 50Hz; IP30; 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

产品标准和技术要求

GB/T 15576-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年05月31日

有效期至: 2020年05月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年06月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1141808