

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 16U0878-S

共 38 页 第 01 页

委托单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2016年12月27日
产品名称	非晶合金干式配电变压器	产品型号	SCBH15-630/10
生产单位地址	江西省南昌市南昌县小蓝工业园	原编号或生产日期	16000022
检验日期	2016年12月29日至 2017年01月01日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—2013 GB1094.11—2007 GB/T22072—2008 委托书要求
检验结论	<p>非晶合金干式配电变压器（型号：SCBH15-630/10）例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p>签发日期：2017年01月07日 有效期五年</p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p>		
备注	/		

批准：


 审定：
 

校核：



编制：


