

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980301004992

江西人民输变电有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江西人民输变电有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江西人民输变电有限公司
生产者地址：江西省南昌市南昌县小蓝工业园
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备
产品名称：低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T7251.12-2013
生产企业名称：江西人民输变电有限公司
生产企业地址：江西省南昌市南昌县小蓝工业园



联系人：舒林鹏
电话：-0791-85188888
电子邮箱：316617265@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-07-27
自我声明地点：
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980301004992

产品系列、型号、规格:

GCK 主母线: $I_n A=1600A \sim 400A$, $I_{cw}=30kA$; 馈电柜配电母线: $I_n C=800A \sim 400A$, $I_{cw}=30kA$; 控制柜配电母线: $I_n C=800A \sim 200A$, $I_{cw}=30kA$, $U_e=380V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP30

联系人: 舒林鹏
电话: -0791-85188888
电子邮箱: 316617265@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-27
自我声明地点:
生产者签章: