



产品认证证书

证书编号: CQC2017010301946493

申请人名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

制造商名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产企业名称及地址

江西人民输变电有限公司(V032557)
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)

BM6Plus 主母线:InA=4000A~1600A,Icw=80kA;馈电柜配电母线:InC=2300A~1600A,Icw=65kA;
控制柜配电母线:InC=1700A~400A,Icw=50kA;Ue=400V,Ui=1000V(进线柜)/800V(馈电柜、控制柜);50Hz;IP40

产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年04月14日 有效期至:2022年03月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0217342