



# 产品认证证书

证书编号: CQC2019010301148384

## 申请人名称及地址

江西人民输变电有限公司  
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

## 制造商名称及地址

江西人民输变电有限公司  
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

## 生产企业名称及地址

江西人民输变电有限公司(V032557)  
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

单相变低压开关箱(低压成套开关设备)

JP 主母线:InA=630A~100A,Icw=20kA;Ue=230V,Ui=690V;150kvar~10kvar,单相补偿;50Hz;IP45,  
户外型;控制投切电容器的元件类型:复合开关

## 产品标准和技术要求

GB/T15576-2008;GB/T7251.12-2013

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年04月14日 有效期至:2024年01月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0217345